



# Checkliste Aufzugswärterkontrollen

Vorbeugende Wartung trägt dazu bei, dass Aufzüge sicher und zuverlässig funktionieren. Diese Checkliste enthält Aufgaben, die dazu beitragen, dass Ihre Aufzüge ordnungsgemäß funktionieren und den Vorschriften entsprechen.

		Bemerkungen
<b>Allgemeine Funktionsparameter</b>		
Reaktionszeit	<input type="checkbox"/>	
Fahrzeit zwischen den Etagen	<input type="checkbox"/>	
Nivellierung	<input type="checkbox"/>	
Starten und Stoppen	<input type="checkbox"/>	
<b>Maschinenraum</b>		
Entfernen Sie alle Gegenstände, die nichts mit dem Aufzug zu tun haben	<input type="checkbox"/>	
Prüfen Sie die Komponenten auf Undichtigkeiten oder Verschleiß	<input type="checkbox"/>	
Untersuchen Sie die elektrische Verkabelung auf Anzeichen von Defekten	<input type="checkbox"/>	
Prüfen Sie, dass genügend Kopffreiheit für die Techniker vorhanden ist.	<input type="checkbox"/>	
Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor	<input type="checkbox"/>	
<b>Fahrkorbdach</b>		
Sicherstellen, dass die Notausgangstür leicht zugänglich ist	<input type="checkbox"/>	
Testen Sie den Bremsmechanismus	<input type="checkbox"/>	
Entfernen Sie Verschmutzungen	<input type="checkbox"/>	
Prüfen Sie alle Komponenten (Rollen, Führungsschienen, etc)	<input type="checkbox"/>	
Überprüfen Sie die Zugseile auf Verschleiß und die Anschlüsse	<input type="checkbox"/>	
Prüfen Sie den Türantrieb	<input type="checkbox"/>	
Überprüfen Sie den Schacht auf Anzeichen von Nagetieren oder Vandalismus	<input type="checkbox"/>	
<b>In der Aufzugskabine</b>		
Sicherstellen, dass sich die Türen frei öffnen und schließen lassen	<input type="checkbox"/>	
Stellen Sie sicher, dass die Lichtvorhänge richtig funktionieren	<input type="checkbox"/>	
Untersuchen Sie das Innere der Aufzugskabine auf Schäden	<input type="checkbox"/>	
Prüfen Sie die Kontrollleuchten	<input type="checkbox"/>	
Überprüfen Sie, ob das Notruftelefon ordnungsgemäß funktioniert und den Vorschriften entspricht.	<input type="checkbox"/>	
<b>Außerhalb der Aufzugskabine</b>		
Ersetzen Sie auf jeder Etage alle durchgebrannten Lampen	<input type="checkbox"/>	
Prüfen Sie die Türelemente und Abstände	<input type="checkbox"/>	
Testen Sie die Rauchmelder und/oder die Brandmeldeanlage	<input type="checkbox"/>	
<b>In der Aufzugsgrube</b>		
Sicherstellen, dass der Bereich ordnungsgemäß zugänglich ist	<input type="checkbox"/>	
Reinigen Sie die Grube	<input type="checkbox"/>	
Prüfen Sie den Aufzugsrahmen auf Anzeichen von Schäden	<input type="checkbox"/>	
Prüfen Sie alle sichtbaren Komponenten	<input type="checkbox"/>	
Überprüfen Sie das Fahrseil auf Verschleiß oder Quetschungen	<input type="checkbox"/>	